

HKN.6030.11.2.2016

Wójt Gminy Gołymin Ośrodek

Ocena jakości wody

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz.139),
- § 3, § 4, § 19 oraz § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie uwzględniając analizę uzyskiwanych wyników badań próbek wody pobieranych w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego i realizowanej kontroli wewnętrznej z urządzeń i instalacji wodociągu Pajewo gm. Gołymin informuje, że wodociąg ten w 2015 r. dostarczał wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi o wymaganej jakości w zakresie oznaczonych wskaźników mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

Ujmowana woda podlega uzdatnieniu w celu wyeliminowania nadmiernych zawartości związków żelaza z zastosowaniem filtracyjnych złóż kwarcowych oraz aeratorów ciśnieniowych.

Woda podawana do sieci i w sieci dystrybucyjnej spełniała obowiązujące wymagania określone przez Ministra Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zmienionego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. oraz w rozporządzeniu z dnia 13 listopada 2015 r

Wodociąg Pajewo produkujący wodę w ilości 133,5 m³/d, o długości sieci dystrybucyjnej ok. 33,2 km, **zaopatruje ok. 750 mieszkańców 13 miejscowości gm. Gołymin: Chrusciele, Gostkowo, Morawy Kopcie, Morawy Wicherki, Nasierowo Dolne, Nasierowo Dziurawieniec, Nasierowo Górne, Pajewo Szwelice, Pajewo Wielkie, Smosarz Pianki, Truszki, Wróblewko, Wróblewo.**

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Ciechanowie
Wiesława Krawczyk

Otrzymują:

1. Adresat.
2. aa

Do wiadomości:

1. Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie
ul. Nowa 40, 06-500 Mława.