

HKN.6030.10.3.2016

Ciechanów, 2016.08..05..

W P Ł Y N Ę Ł O  
Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek  
SEKRETARIAT

dnia: 2016 -08- 0 8

Nr 2749

Podpis: Sielk

105  
08.08.2016  
dup

Zakład Usług Wodnych  
dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie  
ul. Nowa 40, 06-500 Mława

**DECYZJA Nr HKN- 42/16**

Działając na podstawie:

- art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412),
- § 3, § 4 i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989),
- art. 5 i art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139),
- art. 21 § 1 pkt 2, art. 104 i art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)

uwzględniając wyniki badań próbek wody pobranych 18 i 28 lipca 2016 r. w ramach kontroli sanitarnej i wewnętrznej z urządzeń wodociągu Gogole gm. Gołymin

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie**

**umarza postępowanie**

**w sprawie wyeliminowania nieprawidłowych zmian zapachu i smaku oraz ponadnormatywnych zawartości żelaza z wody dostarczanej przez wodociąg Gogole gm. Gołymin zarządzany przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie**

**oraz**

**stwierdza przydatność do spożycia przez ludzi z wody z wodociągu Gogole**

**Uzasadnienie**

Na podstawie sprawozdania z badań (Nr: HKL.6000-2-187/554/2015 z dnia 20.07.2016) próbki wody pobranej 18.07.2016 r. w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego (według protokołu kontroli Nr HK-25/82/16 z dnia 18.07.2016 r.) z uzgodnionego punktu kontrolnego na urządzeniach wodociągu Gogole, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie stwierdził pogorszenie jakości organoleptycznej i chemicznej wody tj. nieprawidłowe zmiany zapachu i smaku oraz ponadnormatywne zawartości żelaza ( $273 \pm 18 \mu\text{g/l}$ ) u odbiorcy na sieci w pkt Gogole 12 (mieszkanie prywatne - kran przy wodomierzu). Sytuacja ta wymagała wykazania kolejnymi badaniami brak naruszenia obowiązków określonych w § 3 ust. 2 i 3 oraz załącznika nr 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

Opisane pogorszenie jakości organoleptycznej i chemicznej wody było podstawą wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego na podstawie art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego według pisma HKN.6030.10.3.2016 z dnia 20.07.2016 r.

Pismem TE/1650/2016/PJ z 22.07.2016 r. strona zobowiązana poinformowała o przeprowadzonych działaniach naprawczych i wykonaniu dodatkowych badań jakości wody uzdatnionej podawanej do sieci i u odbiorców wodociągu Gogole w ramach kontroli wewnętrznej.

Przekazane PPIS w Ciechanowie uzyskane wyniki badań próbek wody nr 13301-13303/06/2016, pobranych z urządzeń wodociągu Gogole 28.07.2016 r. (wg. sprawozdań Nr: 2746/07/2016/F/3, 2746/07/2016/F/1, 2746/07/2016/F/2 z 03.08.2016 r.) wykazały wymaganą jakość wody w zakresie wskaźników organoleptycznych i zawartości żelaza.

Jednocześnie sprawozdanie z badań wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego Nr HKL.600-2-187/554/2016 z 20.07.2016 r. potwierdziło właściwą jakość wody w zakresie wskaźników mikrobiologicznych i pozostałych wymaganych oznaczeń w ramach monitoringu kontrolnego.

**Uwzględniając wykazaną zmianę stanu faktycznego tj. wymaganą prawem jakość wody dostarczanej przez wodociąg Gogole, na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. postępowanie należało umorzyć jako bezprzedmiotowe.**

**Powyższe ustalenia były podstawą do stwierdzenia przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Gogole gm. Gołymin.**

#### **Pouczenie**

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie za pośrednictwem Państwowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Ciechanowie  
*Wiesława Krawczyk*

#### Otrzymuje:

- 1) Adresat
- 2) aa.

#### Do wiadomości:

- 1.) Wójt Gminy Gołymin Ośrodek.