

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Ciechanowie

HKN.6030.10.4.2016

W P Ł Y N Ę Ł O  
Urząd Gminy Gołymín-Ośródek  
SEKRETARIAT  
dnia: 2016 -11- 04  
Nr 4020  
Podpis: Edgarc

105  
04.11.2016  
Krupa

Ciechanów, 2016.11.02...

Zakład Usług Wodnych  
dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie,  
ul. Nowa 40, 06-500 Mława

### Ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie działając na podstawie:

- art. 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2015 r. poz. 1412 późn. zm.),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139),
- § 3, § 4 i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989),

po rozpatrzeniu sprawozdań z badań Nr: 1360/10/2016/M/1 z 26.10.2016 r. i 1360/10/2016/F/1 z 20.09.2016 r. oraz Nr: 2650/08/2016 (otrzymanych odpowiednio 26.10.2016 r. i 02.11.2016 r.) po dokonanej analizie uzyskanych wyników badań próbki wody uzdatnionej pobranej 21.10.2016 w ramach kontroli wewnętrznej, z uzgodnionego punktu kontrolnego na urządzeniach Stacji Uzdatniania Wody **wodociągu Gogole** - Nr 9987/10/16,

***stwierdza przydatność do spożycia przez ludzi wody uzdatnionej  
podawanej do sieci dystrybucyjnej wodociągu zbiorowego Gogole***

Uzasadnienie:

Jakość wody uzdatnionej ocenionej zgodnie z uzyskanymi wynikami badań próbki wody pobranej 21.10.2016 r. w ramach kontroli wewnętrznej z urządzeń wodociągu Gogole (SUW) w zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych w ramach monitoringu kontrolnego, spełnia w myśl § 3 i § 4 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi obowiązujące wymagania określone w załącznikach Nr 1A oraz Nr 3A i 3B.

Brak zgłoszeń konsumentów dot. zastrzeżeń w zakresie zapachu i smaku wody pozwala na stwierdzenie akceptowalności jej właściwości organoleptycznych przez odbiorców na sieci wodociągu Gogole, pomimo uzyskanych podwyższonych wyników badań liczby progowej tych wskaźników – 2.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Ciechanowie  
Wiesława Krawczyk

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Gołymín
2. aa