

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Ciechanowie

W P Ł Y N E Ł O
Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
SEKRETARIAT
dnia: 2017 -07- 3 1
Nr. 2372
Podpis: *W. Szczerba*

Ciechanów, 2017.07.27

HKN.6030.10.5.2017

105
31.07.2017
dupa
Zakład Usług Wodnych
dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie
ul. Nowa 40, 06-500 Mława

DECYZJA Nr HKN – 112/17

Działając na podstawie:

- art. 1 pkt 1, 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 37 ustawy z dn. 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261),
- art.5 ust.1,1a i art.12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.),
- § 3 ust. 2, § 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 pkt 1, §17 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz 1989),
- art. 21 § 1 pkt 2, art. 104 § 1, 127a, art. 130 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

po analizie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych 19 i 21 lipca 2017 r. w ramach kontroli wewnętrznej oraz 26 lipca 2017 r. z urządzeń wodociągu Gogole w ramach nadzoru sanitarnego według sprawozdań Nr: 2120/07/2017/M/1, 2120/07/2017/M/2, 2120/07/2017/M/3, 2120/07/2017/M/4 z dnia 21.07.2017 r. i 2288/07/2017/M/1, 2288/07/2017/M/2, 2288/07/2017/M/3, 2288/07/2017/F/1, 2288/07/2017/F/2, 2288/07/2017/F/3 oraz HKL.6000-2-201/547,548,549/2017 z dnia 27.07.2017 r.

***Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie
stwierdza
przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Gogole
oraz
zezwala na uruchomienie wodociągu Gogole.***

Uzasadnienie

Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, a w szczególności poprzez sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego w ramach kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, dotyczących m.in. wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ponadto w myśl art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy inspekcji sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zgodnie z decyzją Nr HKN – 105/17 z 19.07.2017 r. Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie w związku ze stwierdzonym skażeniem mikrobiologicznym wody w sieci dystrybucyjnej wodociągu Gogole, został zobowiązany w terminie do 31.07.2017 r. do doprowadzenia jakości wody z wodociągu Gogole do obowiązujących wymagań mikrobiologicznych określonych w załącznikach nr 1A i 3A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

Jednocześnie natychmiastowemu wykonaniu podlegały obowiązki określone w pkt 1-4 i 6 przedmiotowej decyzji dot. unieruchomienia wodociągu, zapewnienia zastępczego zaopatrzenia w wodę, poinformowania odbiorców o złej jakości wody, ustalenia i realizacji działań naprawczych oraz bieżącego informowania o tych działaniach PPIS w Ciechanowie.

Przekazane przez stronę zobowiązana Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie sprawozdania z badań próbek wody pobranych z urządzeń wodociągu Gogole 19 i 21 lipca 2017 r. w ramach kontroli wewnętrznej Nr: Nr: 2120/07/2017/M/1, 2120/07/2017/M/2, 2120/07/2017/M/3, 2120/07/2017/M/4 z dnia 21.07.2017 r. i 2288/07/2017/M/1, 2288/07/2017/M/2, 2288/07/2017/M/3, **wykazały wyeliminowanie skażenia mikrobiologicznego wody dostarczanej z wodociągu Gogole w trakcie prowadzonej dezynfekcji i po jej zakończeniu.**

Utrzymywanie obowiązującej jakości mikrobiologicznej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Gogole potwierdziły badania próbek wody pobranych 26.07.2017 r. z uzgodnionych punktów monitoringowych, w ramach sprawdzającej kontroli sanitarnej (według protokołu kontroli HK-25/79/17 z 26.07.2017 r.), zgodnie ze sprawozdaniem HKL.6000-2-201/547,548,549/2017 z 27.07.2017 r. Ponadto wymaganą jakość fizykochemiczną wody z wodociągu Gogole wykazały badania próbek pobranych w ramach nadzoru 17.07.2017 r. zgodnie ze sprawozdaniem HKL.600-2-190/514,515//2017 z 21.07.2017 r.

Uwzględniając wykazaną wymaganą prawem poprawę jakości mikrobiologicznej wody dostarczanej z wodociągu Gogole, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie orzekł jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie za pośrednictwem Państwowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ciechanowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Ciechanowie
Dariusz Drzewiecki

Otrzymują:

- 1.) Adresat
- 2.) Wójt Gminy Gołymin
- 3.) aa