

HKN.6030.10.7.2017

W P Ł Y N Ę Ł O
Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
SEKRETARIAT

dnia: 2017 -11- 15

Nr 3968

Podpis: *Eszesne*

105
15.11.2017
duch

Zakład Usług Wodnych
dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie
ul. Nowa 40, 06-500 Mława

DECYZJA Nr HKN – 169/17

Działając na podstawie:

- art. 1 pkt 1, 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261),
- art. 5 ust.1,1a i art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328),
- § 3 ust. 2, § 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 pkt 1, § 9 ust. 1 pkt 1b oraz §17 ust.1 pkt 3 oraz ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 201 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989),
- art. 21 § 1 pkt 2, art. 104 § 1, art. 127a i 130 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

oraz na podstawie:

- uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych 13.10.2017 r. i 02.11.2017 r. z urządzeń wodociągu Gogole w ramach kontroli wewnętrznej według sprawozdań Nr: 3156/09/2017/M/1 z 16.10.2017r. i 3156/09/2017/F/1 z 20.10.2017r. oraz 4404/10/2017/F/1, 4404/10/2017/F/2, 4404/10/2017/F/3 z 06.11.2017r.

***Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie
stwierdza***

***warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Gogole gm. Gołymin
i nakazuje***

***Zakładowi Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie
ul. Nowa40, 06-500 Mława***

- 1) ***wyeliminowanie ponadnormatywnych poziomów mętności*** z wody dostarczanej przez wodociąg Gogole, doprowadzając jej jakość do wymagań określonych w załączniku nr 3B w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
- 2) ***nie przekraczanie określonej dopuszczalnej wartości wskaźnika, na jaką pozwala stwierdzona warunkowa przydatność wody do spożycia:***
- dla mętności do 3 NTU,
- 3) ***ustalenie i realizowanie działań naprawczych*** w celu wyeliminowania nieprawidłowych zmian jakości fizycznej wody – ponadnormatywnych poziomów mętności,

- 4) *bieżące informowanie PPIS w Ciechanowie o zakresie i terminach realizacji działań naprawczych oraz ich skuteczności,*
- 5) *potwierdzenia badaniami w ramach kontroli wewnętrznej uzyskanie wymaganej jakości fizycznej wody uzdatnionej dostarczanej z wodociągu Gogole w zakresie kwestionowanego wskaźnika - mętności, w 3 uzgodnionych punktach monitoringowych (SUW, Gogole 12 i Morawka 12),*

w terminie do 12 grudnia 2017 r.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z wymaganiami § 23 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia, konsumentów należy na bieżąco informować o jakości wody poprzez komunikaty umieszczone na stronie internetowej podmiotu eksploatującego .

Uzasadnienie

Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, a w szczególności poprzez sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego w ramach kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, dotyczących m.in. wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ponadto w myśl art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328) nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy inspekcji sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Badania próbek wody, pobranych z uzgodnionych punktów monitoringowych na urządzeniach wodociągu Gogole w dniu 13.10.2017 r. w ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie z wynikami według sprawozdań z badań Nr: 3156/09/2017/M/1 z 16.10.2017r. i 3156/09/2017/F/1 z 20.10.2017r. wykazały ponadnormatywny poziom mętności w wodzie uzdatnionej podawanej do sieci dystrybucyjnej wodociągu Gogole.

Uzyskane ww. wyniki badań były podstawą stwierdzenia, że woda uzdatniona tłoczona ze Stacji Uzdatniania Wody Gogole nie spełnia wymagań fizycznych, w zakresie mętności, określonych w załączniku nr 3B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody do spożycia (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989). Ponadnormatywny poziom mętności ($1,8 \pm 0,3$ NTU) w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi naruszał postanowienia § 3 ust. 2 oraz § 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 pkt 1 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.

W związku ze stwierdzonym, opisanym stanem faktycznym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie, zapewniając stronie udział w postępowaniu, zgodnie z art. 7 i 10 oraz art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadomił pismem HKN.6030.10.7.2017 z dnia 25.10.2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wyeliminowania nieprawidłowości sanitarnych. Strona zobowiązana, pomimo podjętych działań naprawczych (wg. deklaracji pisemnych TE/3142/2017/PJ z 26.10.2017r.), nie wykazała badaniami uzyskanie wymaganej jakości fizycznej (w zakresie mętności) wody uzdatnionej dostarczanej z wodociągu Gogole.

Wyniki badań próbek wody pobranych 02.11.2017r. w ramach kontroli wewnętrznej, według sprawozdań 4404/10/2017/F/1, 4404/10/2017/F/2, 4404/10/2017/F/3 z 06.11.2017 r., potwierdziły (w 2 spośród 3 próbek) ponadnormatywne poziomy mętności: SUW Gogole - $1,9 \pm 0,3$ NTU, Morawka 12 - $2,1 \pm 0,3$ NTU.

Dokonane ustalenia oraz postanowienia § 17 ust. 1 pkt 3 w związku z § 18 rozporządzenia Ministra zdrowia z 13 listopada 2015 r. były podstawą stwierdzenia przez Państwowy Powiatowy Inspektor w Ciechanowie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Gogole w terminie do 12 grudnia 2017 r.

Zgodnie z § 17 ust. 2 ww. rozporządzenia PPIS nakazał stronie zobowiązanej Zakładowi Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie realizację skutecznych działań naprawczych w zakresie wskazanym w pkt 1 i 3 decyzji, jednocześnie określając dopuszczalną wartość parametru, na jakie pozwala stwierdzona warunkowa przydatność w pkt 2 decyzji.

Konieczność wykazania uzyskania wymaganej jakości fizycznej wody dostarczanej z wodociągu Gogole oraz potwierdzenia utrzymywania wymaganego poziomu mętności w wodzie podawanej do sieci i w sieci dystrybucyjnej, uzasadnia nałożenie obowiązku wykonania badań wody w ramach kontroli wewnętrznej według pkt 5 decyzji oraz poinformowania o uzyskiwanych wynikach badań zgodnie z pkt 4 decyzji.

Mając na uwadze opisane ustalenia oraz uwzględniając to, że:

- badaniom podlegały próbki wody pobrane z uzgodnionych punktów kontrolnych i nie kwestionowanych w aspekcie reprezentatywności dla jakości wody dostarczanej przez wodociąg Gogole,
- nie wykazano wyeliminowania ponadnormatywnych poziomów mętności z ww. wody w związku z otrzymanym zawiadomieniem,
- termin wskazany w sentencji decyzji jest zgodny z obowiązującym 30 dniowym terminem uzyskania wymaganej poprawy jakości fizycznej wody uzdatnionej z wodociągu Gogole, potwierdzonej badaniami w ramach kontroli wewnętrznej,

nakazano jak na wstępie.

Pouczenie

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie za pośrednictwem Państwowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ciechanowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Ciechanowie
Wiesława Krawczyk

Otrzymują:

- 1.) Adresat
- 2.) Wójt Gminy Gołymin
- 3.) aa