

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Ciechanowie

HKN.6030.10.1.2018

W P Ł Y N Ę Ł O
Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
SEKRETARIAT

dnia: 2018 -02- 2 1

Nr 180.

Podpis: Szczęsne

Ciechanów, 2018.02.....19

Zakład Usług Wodnych
dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie
ul. Nowa 40, 06-500 Mława

DECYZJA Nr HKN – 16/18

Działając na podstawie:

- art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z późn. zm.),
- art. 5 ust.1,1a i art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.),
- § 3 ust. 1 i 3 § 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 pkt 1d, § 20 ust. 1 oraz § 21 ust.1 pkt 1, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 21 § 1 pkt 2, art. 104 § 1, art. 127a i 130 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),

oraz na podstawie:

- uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych 8 i 24 stycznia 2018 r. oraz 5 i 14 lutego 2018 r. z urządzeń/installacji wodociągu Gogole w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej według sprawozdań Nr: HKL.6000-2-1/1,2/2018 z dnia 12.01.2018 r., 2929/01/2018/F/1 i 2929/01/2018/F/2 z 29.01.2018 r., 4837/01/2018/F/1, 4837/01/2018/F/2 i 4837/01/2018/F/3 z 09.02.2018 r. oraz HKL.6000-2-48/103,104,105/2018 z 19.02.2018 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie
stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Gogole gm. Gołymin

Uzasadnienie

Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, a w szczególności poprzez sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego w ramach kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, dotyczących m.in. wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Ponadto w myśl art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy inspekcji sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Badania próbek wody, pobranych z uzgodnionych punktów monitoringowych na urządzeniach wodociągu Gogole w dniu 08.01.2018 r. w ramach nadzoru sanitarnego wg. protokołu HK-25/1/18 z 08.01.2018 r., zgodnie ze sprawozdaniem z badań HKL.6000-2-1/1,2/2018 z 12.01.2018 r. wykazały ponadnormatywną zawartość żelaza $638 \pm 60 \mu\text{g/l}$ i wysoki poziom mętności $4,1 \pm 0,7 \text{ NTU}$ w próbce wody uzdatnionej pobranej u odbiorcy na sieci – Gogole 12 – kran w kuchni.

Zgodnie z uzyskanymi wynikami badań na podstawie § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) należało uznać, że woda w sieci wodociągu Gogole nie spełniała obowiązujących wymagań chemicznych i fizycznych kreślonych w załączniku nr 1 część C tabela 2 do ww. rozporządzenia.

Dokonane ustalenia oraz postanowienia § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra zdrowia z 13 listopada 2015 r. były podstawą stwierdzenia przez Państwowy Powiatowy Inspektor w Ciechanowie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Gogole w terminie do 13 lutego 2018 r.

Przekazane 1 i 13 lutego 2018 r. przez stronę zobowiązaną Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie sprawozdania z badań próbek wody pobranych z urządzeń wodociągu Gogole 24 stycznia i 5 lutego 2018 r. w ramach kontroli wewnętrznej Nr: 2929/01/2018/F/1 i 2929/01/2018/F/2 z 29.01.2018 r., 4837/01/2018/F/1, 4837/01/2018/F/2 i 4837/01/2018/F/3 z 09.02.2018 r., wykazały wymaganą zawartość związków żelaza i właściwy poziom mętności.

Utrzymywanie obowiązującej jakości fizykochemicznej wody z wodociągu Gogole w zakresie zawartości żelaza i mętności potwierdziły badania próbek wody pobranych 14.02.2018 r. z uzgodnionych punktów monitoringowych, w ramach sprawdzającej kontroli sanitarnej (według protokołu kontroli HK-08/12/18 z 14.02.2018 r.), zgodnie ze sprawozdaniem HKL.6000-2-48/103,104,105/2018 z 19.02.2017 r. Ponadto wymaganą jakość mikrobiologiczną wody z wodociągu Gogole wykazały badania próbek pobranych w ramach nadzoru 08.01.2018 r. zgodnie ze sprawozdaniem HKL.6000-2-1/1,2/2018 z 12.01.2018 r.

Uwzględniając dokonane ustalenia w zakresie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Gogole gm. Gołymin, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie orzekł jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie za pośrednictwem Państwowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ciechanowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



p.o. PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Ciechanowie
Wiesława Krawczyk

Otrzymują:

- 1.) Adresat
- 2.) Wójt Gminy Gołymin
- 3.) aa