

Ciechanów, 2018.05.14

HKN.6030.11.1.2018
W P L Y N E Ł O
Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
SEKRETARIAT
dnia: 2018 -05- 16
Nr 1775
Podpis: *Iskraesna*

105
16.05.2018
[Signature]

Zakład Usług Wodnych
dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie
ul. Nowa 40, 06-500 Mława

DECYZJA Nr HKN – 56/18

Działając na podstawie:

- art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z późn. zm.),
- art. 5 ust.1,1a i art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.),
- § 3 ust. 1 i 3 § 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 pkt 1d, § 20 ust. 1 oraz § 21 ust.1 pkt 1, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 21 § 1 pkt 2, art. 104 § 1, art. 127a i 130 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),

oraz na podstawie:

- uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych 04 i 10 maja 2018 r. z urządzeń/instalacji wodociągu Pajewo w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej według sprawozdań Nr: 855/18, 854/18, 856/18, 857/18; 858/18 z 07.05.2018 r. i HKL.6000-2-131/382,383,384,385/2018 z dnia 14.05.2018 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie

stwierdza

***przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Pajewo gm. Gołymin***

Uzasadnienie

Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, a w szczególności poprzez sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego w ramach kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, dotyczących m.in. wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ponadto w myśl art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy inspekcji sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W ramach realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej wg. § 20 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. zgodnie z ust. 3 § 20 w dniu 05.03.2018 r. (protokół kontroli HK-08/24/18) pobrano próbki wody w ramach kontrolnego badania jakości wody z wodociągu Pajewo mającego na celu sprawdzenie, czy woda spełnia wymagania, o których mowa w § 3. Uzyskane wyniki, zgodnie ze sprawozdaniem z badań Nr HKL.6000-2-62/160,161,162,163/2018 z 07.03.2018 r. wykazały skażenie mikrobiologiczne wody wodociągu Pajewo bakteriami grupy coli – powyżej 200 jtk/100 ml w 3 pkt zgodności oraz 8 jtk/100 ml u 1 odbiorcy (w pkt Pajewo Szwelice 4).

Dokonane ustalenia wykazujące wysokie przekroczenia parametru mikrobiologicznego – bakterii grupy coli skutkujące ewentualnymi zagrożeniami zdrowotnymi dla konsumentów oraz postanowienia § 21 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. były podstawą stwierdzenia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Pajewo, w terminie do 4 kwietnia 2018 r. oraz wydanych nakazów dot. pozostałych zobowiązań dotyczących podjęcia działań naprawczych i poinformowania konsumentów oraz dotyczących zapewnienia zastępczego zaopatrzenia w wodę odbiorców (wg. Decyzji Nr HKN – 31/18 z 07.03.2018 r.).

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dn. 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, obowiązki określone w pkt 1-3 i 5 podlegały natychmiastowemu wykonaniu.

Kontrole sprawdzające przeprowadzone w ramach nadzoru sanitarnego 14 i 20 marca 2018 r. zgodnie z uzyskanymi wynikami badań wykazywały obecność bakterii grupy coli po przerwanej dezynfekcji w próbkach wody uzdatnionej pobranych w punktach zgodności/kontrolnych, co świadczyło o odradzaniu się populacji tych mikroorganizmów jako skutek nie wyeliminowania przyczyn zanieczyszczenia. Źródło skażenia tj. nieszczelność na rurociągu tłocznym wody ze studni nr 2 do SUW Pajewo zostało ustalone i wyeliminowane w dniach 23 i 24 marca 2018 r.

Kolejne badania próbek wody pobranych 28.03.2018 r. oraz 04.04.2018 r. w ramach kontroli wewnętrznych i nadzoru sanitarnego wg sprawozdań z badań: nr 588/18, 584/18, 585/18, 586/18 i 587/18 z 30.03.2018r.; HKL.6000-2-95/268,269,270,271/2018 z 06.04.2018 r. oraz nr 614/18, 615/18, 616/18, 617/18, 618/18, 619/18 z 06.04.2018 r. wykazały poprawę jakości mikrobiologicznej wody z wodociągu Pajewo w stopniu pozwalającym na jej warunkową przydatność do spożycia przez ludzi. Spośród 13 próbek wody obecność pojedynczych bakterii grupy coli stwierdzono w 1 punkcie kontrolnym.

Dokonane ustalenia oraz postanowienia § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. były podstawą stwierdzenia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Pajewo, w terminie do 10 maja 2018 r. (wg. decyzji Nr HKN -31/18/Z z 06.04.2018 r.). Pojedyncze bakterie grupy coli bez obecności bakterii Escherichia coli i Enterokoki potwierdziły również badania (wg. sprawozdania HKL.6000-2-113/333,334,335,336,336/2018 z 25.04.2018r.) próbek wody pobranych 23.04.2018 r. w ramach sprawdzającej kontroli sanitarnej (wg protokołu HK-08/47/18/z 23.04.2018 r.).

Przekazane 09 maja 2018 r. przez stronę zobowiązaną Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie sprawozdania z badań próbek wody pobranych z urządzeń wodociągu Pajewo 04 maja 2018 r. w ramach kontroli wewnętrznej Nr: Nr: 855/18, 854/18, 856/18, 857/18; 858/18 z 07.05.2018 r. wykazały wymaganą jakość mikrobiologiczną wody tj. brak obecności parametrów wskaźnikowych: bakterii grupy coli, Escherichia coli i Enterokoków bez prowadzenia dezynfekcji.

Utrzymywanie obowiązującej jakości mikrobiologicznej wody dostarczanej z wodociągu Pajewo potwierdziły badania próbek wody pobranych 10.05.2018 r. z uzgodnionych punktów monitoringowych, w ramach sprawdzającej kontroli sanitarnej (według protokołu kontroli HK-08/53/18 z 10.05.2018 r.) zgodnie ze sprawozdaniem HKL.6000-2-131/382,383,384,385/2018 z 14.05.2018 r.

Uwzględniając dokonane ustalenia w zakresie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Pajewo gm. Gołymin, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie orzekł jak w sentencji decyzji – stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Pajewo.

Pouczenie

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie za pośrednictwem Państwowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ciechanowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



p.o. PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Ciechanowie
Wiesława Krawczyk

Otrzymują:

- 1.) Adresat
- 2.) Wójt Gminy Gołymin
- 3.) aa