

HKN.6030.10.2.2019

W P Ł Y N Ę Ł O  
Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek  
SEKRETARIAT

dnia: 2019-03-05

Nr 1281

Podpis: *E. Górnica*

Ciechanów, 2019.03.04.

### Ocena jakości wody

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.),
- § 3, ust. 1 i 3, § 4 ust. 1 pkt 1, § 20, § 22 i § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie uwzględniając analizę uzyskanych wyników badań próbek wody pobieranych w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego i realizowanej kontroli wewnętrznej z urządzeń i instalacji w strefie zaopatrzenia wodociągu Gogole informuje, że wodociąg w 2018 r. dostarczał wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi o niekwestionowanej jakości w zakresie oznaczonych wskaźników mikrobiologicznych. Nie zgłaszano reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

Jakość fizykochemiczna wody z wodociągu Gogole (podawanej do sieci dystrybucyjnej) była okresowo kwestionowana (styczeń - luty). Stwierdzono warunkową przydatność wody do spożycia z powodu ponadnormatywnych zawartości związków żelaza i wysokich poziomów mętności. W celu uzyskania wymaganej poprawy jakości wody z wodociągu Gogole PPIS w Ciechanowie prowadził postępowanie administracyjne. Działania naprawcze polegały m.in. na płukaniu złóż filtracyjnych. Ich skuteczność w zakresie uzyskania wymaganej zawartości żelaza i poziomu mętności zostało potwierdzone wynikami badań próbek wody pobranych w ramach realizowanej kontroli wewnętrznej i nadzoru sanitarnego. Woda podawana do sieci i w sieci dystrybucyjnej spełniała obowiązujące wymagania określone przez Ministra Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ujmowana woda podlega uzdatnieniu w celu wyeliminowania nadmiernych zawartości związków żelaza i manganu z zastosowaniem filtracyjnych złóż i aeratorów ciśnieniowych.

**Wodociąg Gogole** produkujący wodę w ilości 38,5 m<sup>3</sup>/d, o długości sieci dystrybucyjnej ok. 10,7 km, zaopatruje ok. 222 mieszkańców 5 miejscowości gm. Gołymin: Gogole Wielkie, Gogole Steczki, Morawka, Smosarz Dobki, Morawy Laski.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Gołymin
2. aa

Do wiadomości:

1. Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie  
ul. Nowa 40, 06-500 Mława.

p.o. PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Ciechanowie

*Wiesława Krawczyk*