

Ciechanów, 2019.04...²⁶

HKN.6030.11.5.2018

W P L Y N E Ł O
Urząd Gminy Gołymia-Ośrodek
SEKRETARIAT
dnia: 2019 -04- 29
Nr 1827
Podpis. E. B. S. M. S.

105 pp
25.04.2019
dup

Zakład Usług Wodnych
dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie
ul. Nowa 40, 06-500 Mława

DECYZJA Nr HKN – 119/18/Z/I/II

Działając na podstawie:

- art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59),
- art. 5 ust.1, 1a i art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.),
- § 3 ust. 1 i 3 § 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3, § 6, § 20 oraz § 21 ust.1 pkt 3, ust. 3 pkt 1, ust. 5, 6 i 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 21 § 1 pkt 2, art. 104 § 1, art. 127a, 130 § 2 i art. 155 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie TE/1107/2019/BM z 23.04.2019 r. uwzględniając uzyskane wyniki badań próbek wody Nr 1192/19 i 1288/19 pobranych z urządzeń wodociągu Pajewo 04 i 11.04.2019 r. w ramach kontroli wewnętrznej wg. sprawozdań nr: 836/19 z 08.04.2019 r. i 898/19 z 15.04.2019 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie
zmienia**

decyzję Nr HKN-119/18 z 03.09.2018 r.

zmienioną decyzjami Nr HKN-119/18/Z z 24.10.2018 r.

i HKN-119/18/Z/I z 31.12.2018 r.

stwierdzając

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego Pajewo

i nakazując

Zakładowi Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie

ul. Nowa 40, 06-500 Mława

- 1) **podjęcie wszelkich działań skutkujących wyeliminowaniem ponadnormatywnych zawartości jonu amonowego i manganu z wody uzdatnionej dostarczanej z wodociągu Pajewo, doprowadzając jej jakość chemiczną w zakresie parametrów wskaźnikowych – jonu amonowego i manganu do obowiązujących wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wg. części C tabela 2 – Lp. 2 i 5 załącznika nr 1;**
- 2) **nie przekraczanie określonej dopuszczalnej wartości parametru wskaźnikowego, na jaką pozwala stwierdzona warunkowa przydatność wody do spożycia:**

- dla manganu 110 µg/l Mn
 - dla jonu amonowego 0,7 mg/l NH₄;
- 3) **ustalenie planu działań naprawczych wraz z terminami realizacji** w celu przywrócenia należytej jakości chemicznej wody w zakresie jonu amonowego i manganu;
 - 4) **bieżące informowanie PPIS w Ciechanowie o zakresie i terminach realizacji działań naprawczych;**
 - 5) **potwierdzenia badaniami** w ramach kontroli wewnętrznej uzyskanie **wymaganej jakości chemicznej wody uzdatnionej** dostarczanej z wodociągu Pajewo w **zakresie jonu amonowego i manganu, w 4 uzgodnionych punktach monitoringowych/zgodności (SUW Pajewo oraz u 3 odbiorców na sieci: Pajewo Szwelice 4, Gostkowo 2, Nasierowo Dziurawieniec 30)**

w ten sposób, że:

zgodnie z wnioskiem Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie wg. pisma TE/1107/2019/BM z 23.04.2019 r. przedłużyć do 30 września 2019 r. wykonanie nakazów według pkt od 1 do 5 przedmiotowej decyzji.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z wymaganiami § 26 ust.3 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia, odbiorców usług należy pisemnie poinformować o podejmowanych oraz planowanych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie wymaganej jakości chemicznej wody dostarczanej z wodociągu Pajewo wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia, a zgodnie z § 26 ust.4 pkt 2 na stronie internetowej (jeżeli jest prowadzona) powinny być umieszczane komunikaty opracowane przez PPIS w Ciechanowie.

Uzasadnienie

Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, a w szczególności poprzez sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego w ramach kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, dotyczących m.in. wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Ponadto w myśl art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.) nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy inspekcji sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zgodnie z decyzją Nr HKN-119/18 z 03.09.2018 r. zmienioną decyzjami Nr HKN-119/18/Z z 24.10.2018 r. oraz HKN – 119/18/Z/I z 31.12.2018 r. Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie był zobowiązany do wyeliminowania ponadnormatywnych zawartości jonu amonowego oraz manganu z wody dostarczanej z wodociągu Pajewo w terminie do 30 kwietnia 2019 r.

W ramach wykazania poprawy jakości chemicznej wody z wodociągu Pajewo w zakresie zawartości jonu amonowego badaniami próbek wody pobranych 04 i 11 kwietnia 2019 r. potwierdzono redukcję do wymaganego poziomu poniżej 0,5 mg/l NH₄. Jednocześnie wg sprawozdań nr 836/19 z 08.04 2019 r. i 898/19 z 15.04.2019 r. nie stwierdzono poprawy jakości wody w zakresie zawartości manganu, co świadczy o braku skuteczności zrealizowanych dotychczas działań naprawczych.

Pismem TE/1107/2019/BM z dnia 23.04.2019 r. strona zobowiązana wnioskowoła o przedłużenie do 30.09.2019 r. warunkowej przydatności do spożycia przez ludzi wody dostarczanej z wodociągu Pajewo, deklarując kontynuację działań naprawczych skutkujących wymaganą redukcją zawartości manganu oraz utrzymywaniem obowiązującej zawartości jonu amonowego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie po rozpatrzeniu wniosku strony zobowiązanej stwierdził, że zostały spełnione przesłanki w myśl art.155 k.p.a. ponieważ brak jest przepisów szczególnych, które sprzeciwiałyby się zmianie przedmiotowej decyzji, a za jej zmianą przemawia słuszny interes strony.

Wykonując ustawowe zadania w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom zdrowotnym, **PPIS w Ciechanowie zgodnie z wnioskiem Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie**, mając na uwadze zrealizowane dotychczas działania naprawcze oraz konieczność ich intensyfikacji w zakresie wymaganej redukcji zawartości manganu i wykazania stabilizacji zawartości jonu amonowego, **przedłużył termin uzyskania wymaganej jakości chemicznej wody z wodociągu Pajewo do 30 września 2019 r.**

Pouczenie

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie za pośrednictwem Państwowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ciechanowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



p.o. PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Ciechanowie
Wiesława Krawczyk

Otrzymują:

- 1.) Adresat
- 2.) Wójt Gminy Gołymin Ośrodek
- 3.) aa

