

HKN.6030.9.5.2019

Zakład Usług Wodnych  
dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie  
ul. Nowa 40  
06-500 Mława

**DECYZJA Nr HKN – 101/19**

**Działając na podstawie:**

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437.),
- § 3 ust. 1 i 3, § 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2, § 20 ust. 3 pkt 3 i 4, § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 21 § 1 pkt 2, art. 104 § 1, art. 127a i art. 130 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

oraz uwzględniając uzyskane wyniki badań próbek wody pobranych 20 sierpnia 2019 r. z instalacji wodociągu Gołymín w ramach nadzoru sanitarnego (nr kontroli HK-25/105/19) wg. sprawozdania z badań Nr: HKL.6000-2-206/712,713,714/2019 z 22.08.2019 r.

*Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie  
stwierdza*

*brak przydatności wody do spożycia przez ludzi  
w sieci dystrybucyjnej wodociągu Gołymín  
i nakazuje*

*Zakładowi Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie  
ul. Nowa 40, 06-500 Mława*

- 1.) wyeliminowanie obecności bakterii – Enterokoków kałowych z wody dostarczanej przez wodociąg Gołymín doprowadzając jej jakość do wymagań określonych w zał. nr 1 w części A tabeli 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
- 2.) ustalenie i realizowanie działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości mikrobiologicznej wody z wodociągu Gołymín do obowiązujących wymagań zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
- 3.) poinformowanie wszystkich odbiorców o złej jakości mikrobiologicznej wody z wodociągu Gołymín oraz umieszczenie informacji o jakości wody na stronie internetowej i w innych publikatorach;
- 4.) bieżące informowanie PPIS w Ciechanowie (zgodnie z § 5 ww. rozporządzenia) o zakresie i terminach podejmowanych działań naprawczych oraz ich skuteczności;
- 5.) przedłożenie sprawozdań z badań mikrobiologicznych w zakresie wskaźników mikrobiologicznych: bakterie grupy coli, Escherichia coli i Enterokoki kałowe oraz chloru wolnego pobranych w 4 uzgodnionych punktach monitoringowych (SUW Gołymín, Sieć - Gołymín, ul. Nowa 7, Sieć - Garnowo Duże 12, Sieć - Obiedzino Górne 9) potwierdzających uzyskanie wymaganej jakości mikrobiologicznej wody z wodociągu Gołymín;
- 6.) zapewnienie zastępczego zaopatrzenia ludności w wodę o jakości odpowiadającej obowiązującym wymaganiom dla wody przeznaczonej do spożycia, w czasie braku przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu Gołymín.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, obowiązki określone w pkt 3 i 6 podlegają natychmiastowemu wykonaniu. Termin wykonania obowiązków określonych w pkt 2, 4, 5 do dnia 30 sierpnia 2019 r. w pkt 1 do dnia 9 września 2019 r.

O wykonaniu nakazów należy powiadomić pisemnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie.

## Uzasadnienie

Badania próbek wody pobranych 20.08.2019 r. w ramach nadzoru sanitarnego (wg. protokołu nr HK-25/105/19) wykazały, że wodociąg Gołymin dostarcza wodę o kwestionowanej jakości mikrobiologicznej w zakresie wskaźników określonych w załączniku nr 1 części A tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Na podstawie sprawozdania Nr HKL.6000-2-206/712,713,714/2019 z dnia 22.08.2019 r stwierdzono bakterie Enterokoki kałowe, a zgodnie z wymaganiami ww. rozporządzenia bakterie – Enterokoki kałowe powinny być nieobecne w 100 ml wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Na podstawie § 3 i § 4 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi **należało uznać, że woda z wodociągu Gołymin nie jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego.**

W związku ze stwierdzonym stanem faktycznym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie, zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego pismem HKN.6030.9.5.2019 z 22.08.2019 r., a w myśl art. 10 § 2 kpa odstąpił od zasady zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu oraz umożliwienia wypowiedzenia się co do zebranych dowodów przed wydaniem decyzji administracyjnej, ze względu na niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzkiego.

**Stwierdzona obecność bakterii – Enterokoki kałowe w wodzie wodociągowej stanowią zagrożenie dla zdrowia konsumentów uzasadnia, zgodnie z § 17 ust.1 pkt. 4 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W związku z powyższym PPIS stwierdził brak przydatności do spożycia przez ludzi wody dostarczanej przez wodociąg Gołymin oraz nakazał wyeliminowanie obecności bakterii – Enterokoków kałowych.**

Zgodnie art. 27 ust. 2 ustawy z dn. 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej jeżeli stwierdzone naruszenia powodują zagrożenie zdrowia ludzi właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny nakazuje m.in. wyeliminowanie obecności nieprawidłowości oraz podjęcie innych działań, a nakazy decyzji podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

Uwzględniając powyższe ustalenia i realizując ustawowy obowiązek przeciwdziałania zagrożeniom zdrowotnym dla ludzi, nakazano jak w sentencji decyzji.

## Pouczenie

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji. Wniesienie odwołania w terminie nie wstrzymuje wykonania decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec PPIS w Ciechanowie, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia PPIS w Ciechanowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



**Z upoważnienia**  
p.o. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Ciechanowie  
*Dariusz Drzewiecki*  
**Dariusz Drzewiecki**

### Otrzymują:

- 1.) Adresat
- 2.) Wójt Gminy Gołymin
- 2.) aa



**KOMUNIKAT**

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie  
z dnia 22.08.2019 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
z wodociągu Gołymin**

**zaopatrującego w wodę ok. 2623 mieszkańców m. Tłucznice gm. Karniewo, oraz następujących miejscowości w gm. Gołymin-Ośrodek: Gołymin-Ośrodek, Garnowo Duże, Gołymin-Południe, Gołymin-Północ, Konarzewo Marcisze, Konarzewo Gołąbki, Konarzewo Sławki, Konarzewo Skuze, Mierniki, Nieradowo, Nowy Gołymin, Nowy Kałużyn, Obiedzino Górne, Osiek Aleksandrowo, Osiek Górny, Osiek Wólka, Osiek Dolny, Ruszkowo, Rybakówka, Stare Garnowo, Stary Kałużyn, Watkowo, Wielgołęka, Wola Gołymińska, Zawady Dworskie, Zawady Włociańskie.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie,  
informuje


**o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Gołymin**

z powodu obecności bakterii -**Enterokoki** w przebadanej próbce wody pobranej 20.08.2019 r. wg sprawozdania HKL.6000-2-206/712,713,714/2019 z dnia 22.08.2019 r.

**Mając na uwadze szczególną ostrożność w korzystaniu z wody z wodociągu Gołymin PPIS w Ciechanowie**

**informuje,**

**że woda nie nadaje się do spożycia i celów sanitarno-higienicznych z wyjątkiem spłukiwania toalet.**



Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość poprawy jakości wody w ramach realizowanych działań naprawczych poprzez dezynfekcję urządzeń i sieci wodociągowych oraz ich intensywne płukanie.

**Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.**

Z upoważnienia  
p.o. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie

Bożena Grabowska

*niepodlega*

