

W P Ł Y N E Ł O
Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
SEKRETARIAT

dnia: 2020 -02- 2 0

Nr
Podpis: Redyń

105
20.02.2020
Judek

Ciechanów, 2020.02.19

Zakład Usług Wodnych
dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie
ul. Nowa 40
06-500 Mława

DECYZJA Nr HKN – 20/20

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 27 pkt 1 art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.),
- § 3 ust. 1 i 3, § 4 ust.1 pkt 1, ust. 2, § 20 ust. 3 pkt 3 i 4, § 21 ust. 1 pkt 4, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 21 § 1 pkt 2, art. 104 § 1, art. 127a i art. 130 § 4 i art. 155 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

oraz uwzględniając wyniki badań próbek wody pobranych w dniu 17.02.2020r. z urządzeń/installacji wodociągu Gogole w ramach nadzoru sanitarnego według sprawozdań HKL.6000-2-45/113,114,115/2020 z 19.02.2020 r.

*Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie
stwierdza*

*brak przydatności wody do spożycia przez ludzi
w sieci dystrybucyjnej wodociągu Gogole
i nakazuje*

*Zakładowi Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie
ul. Nowa 40, 06-500 Mława*

- 1.) wyeliminowanie obecności bakterii grupy coli z wody dostarczanej przez wodociąg Gogole doprowadzając jej jakość do wymagań określonych w zał. nr 1 w części C tabeli 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
- 2.) ustalenie i realizowanie działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości mikrobiologicznej wody z wodociągu Gogole do obowiązujących wymagań zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
- 3.) poinformowanie wszystkich odbiorców o złej jakości mikrobiologicznej wody z wodociągu Gogole oraz umieszczenie informacji o jakości wody na stronie internetowej i w innych publikatorach;
- 4.) bieżące informowanie PPIS w Ciechanowie (zgodnie z § 6 ww. rozporządzenia) o zakresie i terminach podejmowanych działań naprawczych oraz ich skuteczności;
- 5.) przedłożenie sprawozdań z badań mikrobiologicznych w zakresie wskaźników mikrobiologicznych: bakterie grupy coli, Escherichia coli i Enterokoki kałowe oraz chloru wolnego pobranych w 3 uzgodnionych punktach monitoringowych (SUW Gogole, Sieć – Gogole 12, Sieć – Morawka 12, potwierdzających uzyskanie wymaganej jakości mikrobiologicznej wody z wodociągu Gogole;
- 6.) zapewnienie zastępczego zaopatrzenia ludności w wodę o jakości odpowiadającej obowiązującym wymaganiom dla wody przeznaczonej do spożycia, w czasie braku przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu Gogole.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, obowiązki określone w pkt 3 i 6 podlegają natychmiastowemu wykonaniu. Termin wykonania obowiązków określonych w pkt 2, 4 i 5 do dnia 02.03.2020 r. O wykonaniu nakazów należy powiadomić pisemnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie.

Uzasadnienie

Badania próbek wody, pobranych 17.02.2020 r. w ramach nadzoru sanitarnego (wg protokołu nr HK-25/11/20) wykazały, że wodociąg Gogole dostarcza wodę o kwestionowanej jakości mikrobiologicznej

w zakresie wskaźników określonych w załączniku nr 1 część C tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Na podstawie sprawozdania z wyników badań Nr **HKL.6000-2-45/113,114,115/2020 z dnia 19.02.2020 stwierdzono obecność bakterii grupy coli w 2 punktach** zgodności na urządzeniach wodociągu Gogole (SUW Gogole, oraz miejscowość Gogole 12), a zgodnie z wymaganiami ww. rozporządzenia bakterie grupy coli powinny być nieobecne w 100 ml wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Na podstawie § 21 ust.1 pkt 4 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi **należało uznać, że woda z wodociągu Gogole nie jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego.**

W związku ze stwierdzonym stanem faktycznym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie, zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego pismem HKN.6030.10.2.2020 z 19.02.2020 r., a w myśl art. 10 § 2 kpa odstąpił od zasady zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu oraz umożliwienia wypowiedzenia się co do zebranych dowodów przed wydaniem decyzji administracyjnej, ze względu na niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzkiego.

Stwierdzona obecność bakterii grupy coli w wodzie wodociągowej stanowi zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

W związku z powyższym PPIS w Ciechanowie stwierdził **brak przydatności do spożycia przez ludzi wody dostarczanej przez wodociąg Gogole oraz nakazał wyeliminowanie obecności bakterii grupy coli.**

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej inspekcji Sanitarnej jeżeli stwierdzone naruszenia powodują zagrożenie zdrowia ludzi właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny nakazuje m.in. wyeliminowanie obecności nieprawidłowości oraz podjęcie innych działań, a nakazy decyzji podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

Uwzględniając powyższe ustalenia i realizując ustawowy obowiązek przeciwdziałania zagrożeniom zdrowotnym dla ludzi, nakazano jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ciechanowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Ciechanowie

Wiesława Krawczyk

Otrzymują:

- 1.) Adresat
- ② Wójt Gminy Gołymin
- 3.) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ciechanowie
- 4.) aa



KOMUNIKAT

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie
z dnia 19.02.2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu Gogole**

**zaopatrującego w wodę ok. 225 mieszkańców m. Gogole Wielkie, Gogole Steczki,
Morawka, Morawy Laski**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie,
Informuje


o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Gogole

z powodu obecności bakterii **grupy coli** w przebadanych próbkach wody pobranej 17.02.2020 r. wg sprawozdania HKL.6000-2-45/113,114,115/2020 z dnia 19.02.2020 r.

**Mając na uwadze szczególną ostrożność w korzystaniu z wody z wodociągu Gogole
PPIS w Ciechanowie**

informuje,

**że woda nie nadaje się do spożycia i celów sanitarno-higienicznych z wyjątkiem
spłukiwania toalet.**



Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość poprawy jakości wody w ramach realizowanych działań naprawczych poprzez dezynfekcję urządzeń i sieci wodociągowych oraz ich intensywne płukanie.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Ciechanowie
Wiesława Krawczyk

