

Ciechanów, 2020.02..14..

HKN.6030.10.1.2020

**Zakład Usług Wodnych
dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie
ul. Nowa 40
06-500 Mława**

DECYZJA Nr HKN- 12/20

Działając na podstawie:

- 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59),
- § 3 ust. 1 i 3, § 4 ust.1 pkt 1, § 6 § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 5 ust. 1, 1a i art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.),
- art. 21 § 1 pkt 2, art. 104, art. 105 § 1, art. 127a i art. 130 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

dokonując oceny jakości wody z wodociągu **Gogole**, zgodnie z uzyskanymi wynikami badań próbek wody pobranych w ramach kontroli sanitarnej w dniu 03.02.2020 r. zgodnie ze sprawozdaniami nr HKL.6000-2-21/44,45,46/2020 z dnia 05.02.2020r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie

umarza postępowanie

w sprawie wyeliminowania nieprawidłowych zmian w zakresie ponadnormatywnej zawartości żelaza – 430 µg/l.

Uzasadnienie

Dokonując oceny jakości wody z wodociągu Gogole na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych 13.01.2020 r. z punktów zgodności w ramach kontroli sanitarnej, zgodnie ze sprawozdaniem z badań Nr HKL.6000-2-3/17,18/2020 z dnia 16.01.2020 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie stwierdził **ponadnormatywną zawartość żelaza w wodzie w 2 punktach monitoringowych/zgodności m. Gogole 12 i m. Pajewo 12 – przy zalecanej wartości do 200µg/l.)**

W związku ze stwierdzonym stanem faktycznym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Ciechanowie pismem z dnia 16.01.2020 r. znak: HKN.6030.10.1.2020 r. zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie w ramach kontroli wewnętrznej wykonał badania jakości wody pod względem zawartości żelaza we wszystkich punktach zgodności/monitoringowych wodociągu Gogole i przekazał wyniki potwierdzające wyeliminowanie zawartości żelaza z wody uzdatnionej zgodnie ze sprawozdaniami Nr 205/20, 206/20, 207/20 z dnia 24.01.2020 r.

Uwzględniając wykazaną zmianę stanu faktycznego tj. wymaganą prawem jakość fizykochemiczną wody z wodociągu Gogole, na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. postępowanie należało umorzyć jako bezprzedmiotowe.

Pouczenie

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec PPIS w Ciechanowie, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia PPIS w Ciechanowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Ciechanowie

Wiesława Krawczyk

Otrzymują:

- 1.) Adresat
- 2.) Wójt Gminy Gołymin
- 3.) aa