

W P Ł Y N E Ł O  
Urząd Gminy Gołymín-Ośródek  
SEKRETARIAT

dnia: 2020 -11- 16

Nr. 4026

Podpis: [signature]

Ciechanów, 2020.11.12

HKN.6030.11.5.2018  
HKN.6030.11.6.2019  
HKN.6030.11.1.2020  
HKN.6030.11.3.2020  
HKN.6030.11.5.2020

105  
16.11.2020  
[signature]

Zakład Usług Wodnych  
dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie,  
ul. Nowa 40, 06-500 Mława

Dotyczy wodociągu Pajewo

Działając na podstawie:

- art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10, art. 25 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.),
- § 3 ust. 1 i 3 § 4 i § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

dokonując analizy **sprawozdań z badań próbek wody** Nr: 4238 - 4239 pobranych w ramach kontroli wewnętrznej 06.11.2020 r. z urządzeń/installacji wodociągu Pajewo, według sprawozdań z badań wody Nr: 3341/20 i 3342/20 z 09.11.2020 r. z uzgodnionych punktów monitoringowych/zgodności na urządzeniach i instalacjach **wodociągu Pajewo**, informuję że **wykazano poprawę jakości organoleptycznej w zakresie poziomu mętności w 2 punktach na sieci** – punkty zgodności: SUW Pajewo – woda uzdatniona, m. Gostkowo 2 Szkoła Podstawowa – kran w łazience na parterze.

Zgodnie decyzjami:

- Nr **HKN-119/18 z 03.09.2018 r.** zmienioną decyzjami HKN-119/18/Z z 03.09.2018r. HKN-119/18/Z/I z 31.12.2018 r., HKN-119/18/Z/I/II z 26.04.2019 r. HKN-119/18/Z/I/II/III z 09.09.2019r. i HKN-119/18/2018//I/II/III/IV z 11.12.2019 r.
- Nr **HKN-114/19 z 06.09.2019 r.** zmienioną decyzją HKN-114/19/I z 11.12.2019 r. stwierdzającymi warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Pajewo **należy wyeliminować ponadnormatywne zawartości manganu, żelaza i poziomu mętności w terminie do 31 grudnia 2020r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie ponadto przypomina że w trakcie trwania przedmiotowych postępowań administracyjnych badania wykonywane w ramach kontroli wewnętrznej powinny uwzględniać parametry objęte ww. decyzjami, tj. zawartości manganu, żelaza oraz poziomu mętności we wszystkich punktach zgodności.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Ciechanowie

[signature]  
Joanna Zaręba

Otrzymują:

- 1.) Adresat
- 2.) Wójt Gminy Gołymín Ośródek
- 3.) aa

