

Ciechanów, 2022.02.....²³

HKN.9024.9.2.2022

W P Ł Y N Ę Ł O
Urząd Gminy Golymin-Ośrodek
SEKRETARIAT

dnia: 2022 -02- 24

Nr 1399

Podpis.....

105
10.02.2022
dup

Zakład Usług Wodnych
dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie
ul. Nowa 40
06-500 Mława

DECYZJA Nr HKN- 25/2022

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)
- § 3 ust. 1 i 3, § 4 ust.1 pkt 1, ust. 2, § 21 ust 1 pkt 1, § 22, § 26 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.),
- art. 21 § 1 pkt 2, art. 104 § 1, art. 127a i art. 130 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),

dokonując oceny jakości wody z wodociągu Pajewo zgodnie z uzyskanymi wynikami badań próbek wody pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w dniu 08.02.2022 r. (protokół kontroli HK-25/7/22) oraz kontroli wewnętrznej zgodnie ze sprawozdaniami z badań nr HKL.9051-1-33/80,81/2022 z dnia 10.02.2022 r. oraz 347/22, 348/22, 349/22, 350/22 z dnia 17.02.2022 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego Pajewo.

Uzasadnienie

Dokonując oceny jakości wody z wodociągu Pajewo na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych 08.02.2022 r. z punktów zgodności w ramach nadzoru sanitarnego (protokół kontroli HK-25/7/22) zgodnie ze sprawozdaniem z badań nr HKL.9051-1-33/80,81/2022 z dnia 10.02.2022 r. r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie stwierdził **nieprawidłowości dot. obecności bakterii gr. coli w miejscowości Pajewo Szwelice 4 (bakterie grupy coli 1jtk w 100ml) oraz nieprawidłowego poziomu mętności w 2 punktach zgodności/monitoringowych - miejscowość Pajewo Szwelice 4 (mętność 1,32±0,23 NTU)) oraz miejscowość Gostkowo 2 – Szkoła Podstawowa (1,12±0,20 NTU).**

W związku ze stwierdzonym stanem faktycznym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie, pismem HKN.9024.9.2.2022 z 10.02.2021 r. zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, w ramach kontroli wewnętrznej wykonał badania jakości wody pod względem jej jakości mikrobiologicznej i fizykochemicznej (mętność) w punktach zgodności/monitoringowych wodociągu Pajewo i przekazał wyniki potwierdzające wyeliminowanie obecności bakterii grupy coli

i przekroczeń poziomu mętności we wszystkich 4 punktach zgodności /monitoringowych zgodnie ze sprawozdaniami z badań 347/22, 348/22, 349/22, 350/22 z dnia 17.02.2022 r

Badania wykonały uprawnione laboratoria. Jakość wody na urządzeniach i w sieci dystrybucyjnej wodociągu Pajewo zgodnie z uzyskanymi wynikami badań spełnia obowiązujące wymagania określone w części A tabela 1 oraz w części C tabela 1 i 2 w zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych w ramach prowadzonego monitoringu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Pajewo - jak w sentencji decyzji.

Okresową ocenę jakości wody wydano w formie decyzji o przydatności wody do spożycia z wodociągu Pajewo zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i w związku z § 22 ust. 1 i 2 § 26 ust. 4 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

*i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi **wójt, burmistrz, prezydent miasta jest obowiązany do poinformowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia.***

Pouczenie

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec PPIS w Ciechanowie, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia PPIS w Ciechanowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Ciechanowie
K. Polak
Katarzyna Polak

Otrzymują:

- 1.) Adresat
- 2.) Wójt Gminy Gołymin
- 3.) Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ciechanowie
- 4.) aa