


HKN.9024.7.4.2022

105
22.08.2022
Kud



Gmina Gołymín
ul. Szosa Ciechanowska 8
06-420 Gołymín Ośrodek

DECYZJA Nr HKN – 165/2022

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 27 pkt 1 i 2 art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 ze zm.),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r. poz. 2028),
- § 3 ust. 1 i 3, § 4 ust.1 pkt 1, ust. 2, § 20 ust. 3 pkt 3 i 4, § 21 ust. 1 pkt 4, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.),
- art. 21 § 1 pkt 2, art. 104 § 1, i art. 130 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),

oraz uwzględniając wyniki badań próbek wody pobranych w dniu 09.08.2022 r. z urządzeń/instalacji wodociągu Gołymín w ramach nadzoru sanitarnego (protokół kontroli nr HK-25/70/22) według sprawozdania z badań HKL.9051-1-297/712,713,714/2022 z dnia 12.08.2022 r. oraz pobranych w dniu 16.08.2022 r w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie ze sprawozdaniem z badań nr HKL.9051-2-305/968z,969z,970z,971z,972z,973z/2022 z dnia 18.08.2022 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie
stwierdza**

**brak przydatności wody do spożycia przez ludzi
podawanej do sieci i w sieci dystrybucyjnej wodociągu Gołymín
i nakazuje**

Gminie Gołymín, ul. Szosa Ciechanowska 8, 06-420 Gołymín Ośrodek

- 1.) wyeliminowanie obecności bakterii grupy coli i enterokoków kałowych z wody dostarczanej przez wodociąg Gołymín i w sieci dystrybucyjnej** doprowadzając jej jakość do wymagań określonych w zał. nr 1 w części C tabeli 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
- 2.) ustalenie i realizowanie działań naprawczych** w celu doprowadzenia jakości mikrobiologicznej wody z wodociągu Gołymín do obowiązujących wymagań zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
- 3.) poinformowanie wszystkich odbiorców o złej jakości mikrobiologicznej wody z wodociągu Gołymín oraz umieszczenie informacji o jakości wody na stronie internetowej i w innych publikatorach;**
- 4.) bieżące informowanie PPIS w Ciechanowie** (zgodnie z § 6 ww. rozporządzenia) o zakresie i terminach podejmowanych działań naprawczych oraz ich skuteczności;
- 5.) przedłożenie sprawozdań z badań mikrobiologicznych w zakresie wskaźników mikrobiologicznych: bakterie grupy coli, Escherichia coli i Enterokoki kałowe oraz chloru wolnego** pobranych we wszystkich pięciu uzgodnionych punktach monitoringowych, potwierdzających uzyskanie wymaganej jakości mikrobiologicznej wody z wodociągu Gołymín;
- 6.) zapewnienie zastępczego zaopatrzenia ludności w wodę o jakości odpowiadającej obowiązującym wymaganiom dla wody przeznaczonej do spożycia**, w czasie braku przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu Gołymín.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, obowiązki określone w pkt 3 i 6 podlegają natychmiastowemu wykonaniu. Termin wykonania obowiązków określonych w pkt 1, 2, 4 i 5 do dnia 30.09.2022 r. O wykonaniu nakazów należy powiadomić pisemnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie.

Uzasadnienie

Badania próbek wody, pobranych 09.08.2022 r. w ramach nadzoru sanitarnego (wg protokołu nr HK-25/70/22) wykazały, że wodociąg Gołymín dostarcza wodę o kwestionowanej jakości mikrobiologicznej w zakresie wskaźników określonych w załączniku nr 1 część C tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Na podstawie sprawozdania z wyników badań Nr **HKL.9051-1-297/712,713,714/2022 z dnia 12.08.2022 r. stwierdzono obecność bakterii grupy coli** w 3 punktach zgodności na urządzeniach wodociągu Gołymín w miejscowościach:

- Garnowo Duże 12 - 1 jtk/100ml,
- Zawady Dworskie 20 - 3 jtk/100ml,
- Obiedzino Górne 9 - 2 jtk/100ml,

a zgodnie z wymaganiami ww. rozporządzenia bakterie grupy coli powinny być nieobecne w 100 ml wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku ze stwierdzonym stanem faktycznym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie, zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego.

W myśl art. 7 i 10 kpa, biorąc pod uwagę zapewnienie stronie udziału w postępowaniu oraz umożliwienie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów przed wydaniem decyzji administracyjnej, PPIS w Ciechanowie poinformował o możliwości **złożenia niezwłocznych wyjaśnień o przyczynach przekroczeń ww. parametrów, podjętych działaniach naprawczych oraz przedłożenia do dnia 19.08.2022 r. wyników badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych (z oznaczonymi poziomami chloru wolnego) wody** uzdatnionej i w sieci, pobranych w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu Gołymin.

Strona zobowiązana pismem nr IOŚ.7032.11.2022 z dnia 16.08.2022 r. poinformowała o podjętych działaniach naprawczych zmierzających do poprawy jakości mikrobiologicznej wody oraz zleciła w tym samym dniu pobór próbek wody ze wszystkich punktów zgodności wodociągu zbiorowego Gołymin. Badania próbek wody pobranych w dniu 16.08.2022 r. ze wszystkich punktów zgodności ww wodociągu zgodnie ze sprawozdaniem z badań nr HKL.9051-2-305/968z,969z,970z,971z,972z,973z/2022 z dnia 18.08.2022 r. wykazały obecność bakterii grupy coli we wszystkich punktach monitoringowych/zgodności tj. na stacji uzdatniania wody wodociągu Gołymin oraz w sieci dystrybucyjnej, a także obecność enterokoków kałowych w wodzie uzdatnionej na stacji uzdatniania wody Gołymin:

- SUW Gołymin – woda uzdatniona – bakterie gr coli - 4 jtk/100ml, enterokoki kałowe 2 jtk/100ml,
- Garnowo Duże 12 – bakterie gr. coli – 3 jtk/100ml,
- Gołymin, ul. Nowa 7 – bakterie gr. coli - 5 jtk/100ml
- Zawady Dworskie 20 - bakterie gr. coli - 1 jtk/100ml,
- Obiedzino Górne 9 – bakterie gr. coli - 1 jtk/100ml,

Na podstawie § 21 ust.1 pkt 4 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi **należało uznać, że woda z wodociągu Gołymin nie jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego.**

Stwierdzona obecność bakterii grupy coli i enterokoków kałowych w wodzie wodociągowej stanowi zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

W związku z powyższym PPIS w Ciechanowie stwierdził **brak przydatności do spożycia przez ludzi wody dostarczanej przez wodociąg Gołymin oraz nakazał wyeliminowanie obecności bakterii grupy coli i enterokoków kałowych.**

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej jeżeli stwierdzone naruszenia powodują zagrożenie zdrowia ludzi właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny nakazuje m.in. wyeliminowanie obecności nieprawidłowości oraz podjęcie innych działań, a nakazy decyzji podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

Uwzględniając powyższe ustalenia i realizując ustawowy obowiązek przeciwdziałania zagrożeniom zdrowotnym dla ludzi, nakazano jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Przed upływem terminu wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu (art. 130 § 1 k.pa.). Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 k.pa.). Mimo wniesienia odwołania decyzja podlega wykonaniu w przypadku, gdy:

- decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108 k.p.a.),
- decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy,
- decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 k.pa.). W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Ciechanowie

Joanna Zaręba

Otrzymują:

- 1.) Adresat
- 2.) Wójt Gminy Karniewo
- 2.) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ciechanowie
- 3.) aa