

W P Ł Y N Ę Ł O
Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
SEKRETARIAT
dnia: 2023 -02- 03
Nr 565
Podpis: *Barok*

105
03.02.2023
Chępczyński

Gmina Gołymin - Ośrodek
ul. Szosa Ciechanowska 8
06-420 Gołymin

DECYZJA Nr HK-245/2022/Z/I

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 ze zm.)
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.),
- § 3 ust. 1 i 3, § 4 ust.1 pkt 1, ust. 2, § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 3 pkt 1, ust. 5 i ust. 6, § 22, § 26 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.),
- art. 21 § 1 pkt 2, art. 155, art. 127a i art. 130 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.),

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych w dniu 01.02.2023 r. w ramach kontroli sprawdzającej (protokół kontroli nr HK-25/8/23) z urządzeń i instalacji wodociągu Pajewo gm. Gołymin według sprawozdania z badań: HKL.9051-1-33/75,76,77,78/2023 z dnia 01.02.2023 r. oraz uwzględniając wniosek strony (pismo nr IOŚ.7032.4.2023 z dnia 01.02.2023 r.- data wpływu 02.02.2023 r.).

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie
zmienia decyzję nr HK-245/2022 z dnia 05.12.2022 r.
zmienioną decyzją nr HK-245/2022/Z z dnia 05.01.2023 r.
stwierdzającą**

**warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Pajewo
w ten sposób, że:**

**1. Przedłuża termin wykonania obowiązków wymienionych w punktach 1,3,4 decyzji
HK-245/2022 z dnia 05.12.2022 r.**

- 1) **wyeliminowanie ponadnormatywnego poziomu mętności z wody dostarczanej przez wodociąg Pajewo**, doprowadzając jej jakość do wymagań określonych w części C w tabeli 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
- 3) **bieżące informowanie PPIS w Ciechanowie o zakresie i terminach realizacji działań naprawczych**,
- 4) potwierdzania badaniami **w ramach kontroli wewnętrznej uzyskanie** wymaganej jakości fizykochemicznej wody **dostarczanej z wodociągu Pajewo** w zakresie poziomu mętności we wszystkich uzgodnionych punktach zgodności/monitoringowych (SUW Pajewo i u 3 odbiorców na sieci), w ramach kontroli wewnętrznej

do dnia 28.02.2023 r.

Uzasadnienie:

Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, a w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru m.in. nad jakością wody do spożycia przez ludzi i nad warunkami sanitarno-technicznymi, w celu ochrony zdrowia ludzkiego poprzez zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych. Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne m.in. dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z decyzją Nr HKN-245/2022 z dnia 05.12.2022 r. (zmienionej decyzją Nr HK-245/2022/Z z dnia 05.01.2023 r.) Gmina Gołymin była zobowiązana w terminie do 31.01.2023 r. wyeliminować ponadnormatywny poziom mętności w wodzie uzdatnionej i w sieci dystrybucyjnej wodociągu Pajewo, ustalenia i realizowania działań naprawczych, wykonywania badań wody w przedmiotowym zakresie i informowaniu PPIS w Ciechanowie o wynikach tych badań.

W dniu 01.02.2023 r. upoważniony pracownik PSSE w Ciechanowie przeprowadził kontrolę sprawdzającą wg protokołu kontroli nr HK-25/8/23 z dnia 01.02.2023 r. Wyniki badań próbek wody wg sprawozdania z badań nr HKL.9051-1-33/75,76,77,78/2023 z dnia 01.02.2023 r. wykazały nadal utrzymujący się podwyższony poziom mętności w sieci dystrybucyjnej wodociągu Pajewo:

- SIEĆ - Nasierowo Dziurawieniec 2, mieszkanie prywatne - $1,50 \pm 0,26$ NTU
- SIEĆ - Gostkowo 2 - Szkoła Podstawowa - $5,5 \pm 1,0$ NTU
- SIEĆ - Pajewo Szwelice 4, mieszkanie prywatne - $1,18 \pm 0,20$ NTU

W związku z powyższym, pismem nr IOŚ.7032.4.2023 z dnia 01.02.2023 r. (data wpływu 02.02.2023 r.) strona zobowiązana - Wójt Gminny Gołymin zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania ww obowiązków do dnia 28.02.2023 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie po rozpatrzeniu wniosku strony zobowiązanej stwierdził, że zostały spełnione przesłanki w myśl art. 155 k.p.a. ponieważ brak jest przepisów szczególnych, które sprzeciwiałyby się zmianie przedmiotowej decyzji, a za jej zmianą przemawia słuszny interes strony.

Wykonując ustawowe zadania w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom zdrowotnym, PPIS w Ciechanowie zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Gołymin mając na uwadze zrealizowane dotychczas działania naprawcze oraz konieczność ich intensyfikacji w zakresie wymaganej jakości wody, przedłużył termin uzyskania wymaganej jakości fizykochemicznej wody do dnia 28.02.2023 r.

Pouczenie

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ciechanowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ciechanowie
3. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Ciechanowie

Joanna Zaręba