

Gmina Gołymin - Ośrodek
ul. Szosa Ciechanowska 8
06-420 Gołymin Ośrodek

DECYZJA Nr HK – 105/2023

Działając na podstawie:

- art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338),
- art. 5 ust.1, 1a i art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537),
- § 3 ust. 1 i 3 § 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 pkt 1d, § 20 oraz § 21 ust.3, ust. 5, ust. 6, ust. 8 i ust. 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.),
- art. 21 § 1 pkt 2, art. 104 § 1, art. 127a i 130 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.),

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych w dniu 22.05.2023 r. z urządzeń i instalacji wodociągu publicznego Pajewo w ramach kontroli wewnętrznej według sprawozdania z badań: HKL.9051-2-9/443z,444z,445z/2023 z dnia 26.05.2023 r. i na wniosek Wójta Gminy Gołymin- Ośrodek znak IOŚ.7032.32.2023 z dnia 01.06.2023 r.

***Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie
stwierdza
warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Pajewo
i nakazuje***

Gminie Gołymin- Ośrodek, ul. Szosa Ciechanowska 8, 06-420 Gołymin- Ośrodek

- 1) ***wyeliminowanie ponadnormatywnego poziomu żelaza z wody uzdatnionej dostarczanej do sieci przez wodociąg publiczny Pajewo***, doprowadzając jej jakość do wymagań określonych w części C tabela 2 załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
- 2) ***wyeliminowanie nieprawidłowego smaku (specyficznego) z wody uzdatnionej dostarczanej do sieci przez wodociąg publiczny Pajewo***, doprowadzając jej jakość do wymagań określonych w części C tabela 2 załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
- 3) ***bieżące informowanie PPIS w Ciechanowie o zakresie i terminach realizacji działań naprawczych***,
- 4) ***nie przekraczanie określonych dopuszczalnych wartości parametrów wskaźnikowych, na jaką pozwala stwierdzona warunkowa przydatność wody do spożycia:***
- dla żelaza 400 µg/l Fe,
- 5) ***potwierdzenie badaniami wymaganej jakości fizykochemicznej wody uzdatnionej dostarczanej do sieci oraz w sieci wodociągu Pajewo, w zakresie żelaza i smaku w min. 4 uzgodnionych punktach zgodności/monitoringowych (SUW Pajewo i u 3 odbiorników na sieci, a w tym Pajewo Szwelice 4, Nasierowo Dziurawieniec 2, Gostkowo 2) w ramach kontroli wewnętrznej***

w terminie do 4 sierpnia 2023 r.

O wykonaniu nakazów ww. decyzji należy powiadomić pisemnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie.

UZASADNIENIE

Do ustawowego zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy m. in. kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach. Państwowa Inspekcja Sanitarna jest z mocy przedmiotowej ustawy zobowiązana do sprawowania bieżącego nadzoru w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania dotyczące wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Badania próbek wody, pobranych w dniu 22.05.2023 r. z punktów zgodności/monitoringowych z SUW i sieci dystrybucyjnej wodociągu publicznego Pajewo w ramach kontroli wewnętrznej według sprawozdania z badań: HKL.9051-2-9/443z,444z,445z/2023 z dnia 26.05.2023 r. wykazały nieprawidłowości fizykochemiczne w 1 próbce (nr 444z – SUW - woda uzdatniona) : *przekroczenie poziomu żelaza – 328±26 µg/l, nieprawidłowy smak – specyficzny , liczba progowa ≥ 1 oraz podwyższony poziom mętności - 1,31 NTU±0,23 .*

Zgodnie z uzyskanymi wynikami badań na podstawie § 3 ust. 1 i 3, § 4 ust. 1 i 4 oraz w myśl § 21 ust. 3, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.) należało uznać, że **woda z wodociągu publicznego Pajewo nie spełnia wymagań ww. rozporządzenia i wykazuje warunkową przydatność do spożycia przez ludzi.**

W związku ze stwierdzonym stanem faktycznym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie, pismem HKN.9024.9.2.2023 z dnia 29.05.2023 r. zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego .

Strona zobowiązana pismem znak IOŚ.7032.32.2023 z dnia 01.06.2023 r. poinformowała o przyczynach pogorszenia jakości wody i planowanych działaniach naprawczych (rewizja wewnętrzna filtra) w celu przywrócenia wymaganej jakości wody . Ponadto w dniu 02.06.2023 r. Wójt Gminy Gołymín - Ośrodek telefonicznie poinformował o terminie, w którym możliwe jest wykonanie działań naprawczych - 04.08.2023 r.

W zakresie wyeliminowania ponadnormatywnego poziomu mętności z wody uzdatnionej dostarczanej przez wodociąg publiczny Pajewo PPIS w Ciechanowie prowadzi odrębne postępowanie administracyjne według decyzji HK -245/2022 z dnia 05.12.2022 r. (ze zmianami) . Termin wykonania obowiązków określonych ww. decyzja upływa również 04.08.2023 r.

Zgodnie z § 21 ust. 5, 6 i 9 ww. rozporządzenia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nakazał stronie zobowiązanej tj. Gminie Gołymín- Ośrodek realizację skutecznych działań naprawczych według ustalonego planu, w celu przywrócenia należytej jakości fizykochemicznej wody w zakresie poziomu żelaza i smaku z wodociągu Pajewo, w zakresie wskazanym w pkt 1, 2 decyzji, jednocześnie określając w pkt 4 decyzji dopuszczalne wartości parametru – żelazo na jakie pozwala stwierdzona warunkowa przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Konieczność wykazania wymaganej jakości fizykochemicznej wody dostarczanej z wodociągu Pajewo i jej stabilności w sieci dystrybucyjnej w tym zakresie, uzasadnia nałożenie obowiązku wykonania badań wody w ramach kontroli wewnętrznej według pkt 5 decyzji.

Mając na uwadze opisane ustalenia nakazano jak na wstępie.

Pouczenie

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ciechanowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Ciechanowie

Joanna Zaręba

Otrzymują

- 1.) Adresat
- 2.) Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ciechanowie
- 3.) aa