

W P Ł Y N Ę Ł O  
Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek  
SEKRETARIAT

dnia: 2023 -06- 13

Nr .....

Podpis.....

HKN.9024.7.3.2023

105  
13.06.2023  
Jugob

Ciechanów, 2023.06.01.

Gmina Gołymin  
ul. Szosa Ciechanowska 8  
06-420 Gołymin Ośrodek

### DECYZJA Nr HK- 120/2023

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537),
- § 3 ust. 1 i 3, § 4 ust.1 pkt 1, ust. 2, § 21 ust 1 pkt 1, § 22, § 26 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.),
- art. 21 § 1 pkt 2, art. 104 § 1, art. 127a i art. 130 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.),

dokonując oceny jakości wody z wodociągu Gołymin zgodnie z uzyskanymi wynikami badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniach 26.05.2023 r. i 06.06.2023 r. zgodnie ze sprawozdaniami z badań nr HKL.9051-2-9/440z,441z,442z/2023 z dnia 26.05.2023 r., L/0/05/2023/406/F/1 z dnia 30.05.2023 r. oraz HKL.9051-2-9/508z,509z,510z,511z,512z/2023 z dnia 06.06.2023 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie  
stwierdza  
przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego Gołymin.**

#### Uzasadnienie:

Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, a w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru m.in. nad jakością wody do spożycia przez ludzi i nad warunkami sanitarno-technicznymi, w celu ochrony zdrowia ludzkiego poprzez zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych. Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne m.in. dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dokonując oceny jakości wody z wodociągu Gołymin na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych w dniu 22.05.2023 r. z punktów zgodności w ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie ze sprawozdaniem z badań nr HKL.9051-2-9/440z,441z,442z/2023 z dnia 26.05.2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie stwierdził nieprawidłowości dot. ponadnormatywnego poziomu żelaza ( $204 \pm 23 \mu\text{g/l}$ ) w 1 punkcie zgodności/monitoringowym: SUW Gołymin - kran wody uzdatnionej.

W związku ze stwierdzonym stanem faktycznym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Ciechanowie pismem z dnia 29.05.2023 r. znak: HKN.9024.7.3.2023 r. zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Strona zobowiązana (Gmina Gołymin-Ośrodek) pismem nr IOŚ.7032.31.2023 z dnia 01.06.2023 r. poinformowała o prawdopodobnych przyczynach pogorszenia jakości fizykochemicznej wody (montaż lampy UV na SUW Gołymin), prowadzonych działaniach naprawczych oraz przekazała wyniki badań próbek wody pobranych w dniu 05.06.2023 r. we wszystkich punktach zgodności/ monitoringowych w/w wodociągu, potwierdzające wyeliminowanie ponadnormatywnego poziomu żelaza (sprawozdanie z badań nr HKL.9051-2-9/508z,509z,510z,511z,512z/2023 z dnia 06.06.2023 r.)

Badania wykonały uprawnione laboratoria. Jakość wody podawanej do sieci i w sieci wodociągu Gołymin zgodnie z uzyskanymi wynikami badań spełnia obowiązujące wymagania określone w części A tabela 1, części B, części C oraz części D załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia, w zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych w ramach prowadzonego monitoringu.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Gołymin - jak w sentencji decyzji.**

Okresową ocenę jakości wody wydano w formie decyzji o przydatności wody do spożycia z wodociągu Gołymin zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i w związku z § 22 ust. 1 i 2 § 26 ust. 4 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi **wójt, burmistrz, prezydent miasta jest obowiązany do poinformowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia.**

**Pouczenie**

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ciechanowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



Z upoważnienia  
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO  
w Ciechanowie  
*Mirostaw Korzeń*

Otrzymują:

- 1.) Adresat
- 2.) Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ciechanowie
- 3.) aa