

W P Ł Y N Ę Ł O
Urząd Gminy Gołymín-Ośrodek
SEKRETARIAT
dnia: 2023 -08- 22
Nr
Podpis.....

HKN.9024.9.2.2023

Ciechanów, 2023.08.18...

Gmina Gołymín - Ośrodek
ul. Szosa Ciechanowska 8
06-420 Gołymín Ośrodek

DECYZJA Nr HK – 105/2023/Z

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 27 pkt 1 art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338),
- art. 127a i art. 130 § 4, art. 155 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Gołymín znak IOŚ.7032.48.2023 z dnia 16.08.2023 r.

*Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie
zmienia decyzję HK-105/2023 z dnia 02.06.2023 r.
stwierdzającą*

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Pajewo

w ten sposób, że przedłuża do dnia 4 lutego 2024 r. termin wykonania niżej wymienionych obowiązków:

- 1) *wyeliminowania ponadnormatywnego poziomu żelaza z wody uzdatnionej dostarczanej do sieci przez wodociąg publiczny Pajewo, doprowadzając jej jakość do wymagań określonych w części C tabela 2 załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi*
- 2) *wyeliminowania nieprawidłowego smaku (specyficznego) z wody uzdatnionej dostarczanej do sieci przez wodociąg publiczny Pajewo, doprowadzając jej jakość do wymagań określonych w części C tabela 2 załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi*
- 3) *bieżącego informowanie PPIS w Ciechanowie o zakresie i terminach realizacji działań naprawczych,*
- 4) *nie przekraczania określonych dopuszczalnych wartości parametrów wskaźnikowych, na jaką pozwala stwierdzona warunkowa przydatność wody do spożycia:
- dla żelaza 400 µg/l Fe,*
- 5) *potwierdzenia badaniami wymaganej jakości fizykochemicznej wody uzdatnionej dostarczanej do sieci oraz w sieci wodociągu Pajewo, w zakresie żelaza i smaku w min. 4 uzgodnionych punktach zgodności/monitoringowych (SUW Pajewo i u 3 odbiorców na sieci, a w tym Pajewo Szewelice 4, Nasierowo Dziurawieniec 2, Gostkowo 2) w ramach kontroli wewnętrznej*

Uzasadnienie:

Zgodnie z decyzją Nr HK-105/2023 z dnia 02.06.2023 r. Gmina Gołymín-Ośrodek była zobowiązana w terminie do 4 sierpnia 2023 r. wyeliminować ponadnormatywny poziom żelaza i nieprawidłowy smak z wody uzdatnionej dostarczanej do sieci przez wodociąg publiczny Pajewo, bieżącego informowania PPIS w Ciechanowie o zakresie i terminach realizacji działań

naprawczych i potwierdzenia badaniami w ramach kontroli wewnętrznej uzyskanie wymaganej jakości fizykochemicznej wody uzdatnionej dostarczanej do sieci oraz w sieci wodociągu Pajewo.

Gmina Gołymin – Ośrodek podczas trwania postępowania administracyjnego nie informowała na bieżąco PPIS w Ciechanowie o przebiegu działań naprawczych, nie przedstawiała również wyników badań jakości wody w wymaganym zakresie.

W dniu 08.08.2023 r. upoważniony pracownik PSSE w Ciechanowie przeprowadził kontrolę sanitarną sprawdzającą nr HK -25/76/23 z poborem próbek wody dot. realizacji obowiązków wynikających z ww. decyzji. Zgodnie ze sprawozdaniem z badań HKL.9051-1-458/1051,1052,1053,1054/2023 z dnia 11.08.2023 r. stwierdzono nadal utrzymujące się przekroczenie poziomu żelaza w 2 punktach zgodności:

- SUW – woda uzdatniona – 410 ± 40 $\mu\text{g/l}$
- sieć Gostkowo2 – Szkoła Podstawowa - 333 ± 26 $\mu\text{g/l}$.

W związku z niewykonaniem nakazów decyzji nr HK-105/2023 z dnia 02.06.2023 r. strona zobowiązana pismem znak IOŚ.7032.48.2023 z dnia 16.08.2023 r. przedstawiła prawdopodobne przyczyny nie uzyskania poprawy jakości wody, plan działań naprawczych oraz wnioskuje o zmianę terminu wykonania nakazów ww. decyzji - do dnia 04.02.2024 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie po rozpatrzeniu wniosku strony zobowiązanej stwierdził, że zostały spełnione przesłanki w myśl art. 155 k.p.a., ponieważ brak jest przepisów szczególnych, które sprzeciwiałyby się zmianie przedmiotowej decyzji, a za jej zmianą przemawia słuszny interes strony.

Wykonując ustawowe zadania w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom zdrowotnym, PPIS w Ciechanowie zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Gołymin mając na uwadze zrealizowane dotychczas działania naprawcze oraz konieczność ich intensyfikacji w zakresie wymaganej jakości wody, przedłużył termin uzyskania wymaganej jakości fizykochemicznej wody do dnia 4 lutego 2024 r.

Pouczenie

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ciechanowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymują:

1. Adresat
2. PIW w Ciechanowie
3. aa



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Ciechanowie

Joanna Zaręba