



HKN.9024.7.1.2024

105
08.02.2024
dup

WPEŁNIŁO
Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
SEKRETARIAT
dnia: 2024 -02- 09
Nr:
Podpis:

Ciechanów, 2024.02.07

Ocena jakości wody

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.),
- § 3, ust. 1 i 3, § 4 ust. 1 pkt 1, § 20, § 22 i § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody pobieranych w dniach 21.02.2023 r., 24.04.2023 r., 22.05.2023 r., 05.06.2023 r., 05.06.2023 r., 05.07.2023 r., 08.08.2023 r. i 27.11.2023 r. w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego prowadzonego przez organy PIS i realizowanej kontroli wewnętrznej przez przedsiębiorstwo wodociągowe z urządzeń i sieci dystrybucyjnych w strefie zaopatrzenia wodociągu Gołymin informuje, że wodociąg w 2023 r. dostarczał wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi o dobrej jakości.

Krótkotrwałe pogorszenie jakości fizykochemicznej wody (przekroczony poziom żelaza) wystąpiło w maju. W ramach postępowania administracyjnego podjęto działania naprawcze. Ich skuteczność została potwierdzona wynikami badań próbek wody.

Nie zgłaszano reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z ww. rozporządzeniem oceniano 1x kwartał na podstawie monitoringu kontrolnego i przeglądowego a także na podstawie badań próbek wody, pobieranych w związku z sytuacjami mogącymi mieć wpływ na jakość wody.

Woda podawana do sieci i w sieci dystrybucyjnej spełniała podstawowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne określone w części A tabela 1, części B, C, D załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wodociąg Gołymin produkujący wodę w ilości ok. 547,1 m³/d, o długości sieci dystrybucyjnej 115,3 km, zaopatruje około 2156 mieszkańców 26 miejscowości gm. Gołymin: Garnowo Duże, Gołymin Ośrodek, Gołymin Południe, Gołymin Północ, Konarzewo Gołębki, Konarzewo Marcisze, Konarzewo Sławki, Konarzewo Skuze, Konarzewo Mierniki, Nieradowo, Nowy Gołymin, Nowy Kałęczyn, Obidzino Górne, Osiek Aleksandrowo, Osiek Górny, Osiek Wólka, Osiek Dolny, Ruszkowo, Rybakówka, Stare Garnowo, Stary Kałęczyn, Watkowo, Wielgołęka, Wola Gołymińska, Zawady Dworskie, Zawady Włociańskie.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Gołymin-Ośrodek
2. aa

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Ciechanowie

Joanna Zaręba